## Uwe-Seeler Halle Mängelliste (Stand 15.01.2019)

	(Stand 15.01.2019)		
	Halle / Spielfeld		
1.	Klebebandrückstände am Hallenboden von der Einweihung entfernen		
2.	Übergang Wand/Wandverkleidung oberhalb der Notausgänge nacharbeiten		
3.	Fluchttüren - schließen nicht richtig. Feinjustierung erforderlich - Oberschließer teilweise noch nicht befestigt. Einbau erforderlich - Unterschließer an einer Tür herausgebrochen. Reparatur notwendig		
4.	An der Nordseite fehlt auf dem Wandabschluß noch ein Abdeckprofil auf der gesamten Länge		
5.	Schrauben der Metallverblendung an der Nordseite nicht richtig verschraubt.		
6.	Lose Blitzableiter an den Stütze entfernen		
7.	Lose Kabel an den Stützen befestigen		
8.	Tore fehlen		
9.	Basketballkörbe fehlen		
10.	Beschädungen am Hallenboden (Kratzer) reparien		
11.	Klebereste an den Wandpaneelen entfernen		
	Geräteraum		
1.	Griff innen zum Öffnen des Geräteraumes fehlt		
	EG Allgemein		
1.	Obertürschließer Haupteingangstür nachstellen bzw anschließen		
2.	Türdichtung Haupteingangstür erneuern		
	Umkleiden Allgemein		
1.	Montage Garderoben und Bänke		
2.	Ruheraumliege liefern		
WC / Sanitärräume Allgemein			
1.	Installation Spiegel		
2.	Installation Seifenspender		
3.	Installation Papierhandtuchspender		
4.	Installation Papierhalter		
5.	Installation WC-Bürstengarnitur		
6.	Installation Papierkorb		
	EG Eingang/Vorraum		
1.	Boden vor Treppe wellig		
2.	Türstopper für Zwischentür zur Halle beidseitig fehlt		
3.	Klingelanlage nachrüsten		
4.	Setzrisse zwischen Anschluss neuer Vorbau zum Bestandsgebäude		
	OG Allgemein		
1.	Klinkerstein im Treppenaufgang an der Fensterseite einsetzen		
	Gymnastikraum		
1.	Verkleidung Fenster/Tür für Decke und Boden fehlt		
2.	Wartungsklappe in der Decke anbringen		
	Außenbereich		
1.	Außenbeleuchtung (Straßenlaternen) nicht angeschlossen.		
2.	Fassadenriemchen wieder anbringen		
3.	Gullideckel gebrochen		
4.	Kanalisation Parkplatz reinigen.		
5.	Regenwasserablauf Vordach		
<u></u>			

6.	Straße wiederherstellen	
7.	Verbindungsweg zum Multifunktionsfeld wiederherstellen	
8.	Einzäunung fehlt	
9.	Einfahrtstor und Durchgangstor fehlen	
10.	Einzäunung Regenrückhaltebecken fehlt	
11.	Notüberlauf Regenrückhaltebecken fehlt	
12.	Grundreinigung des Parkplatzes	
13.	Abtransport Bauschutt und Grünschnitt	
14.	Baumfällungen und Gehölzschnitt	
15.	Rasenansaat Westseite des Geländes	
16.	Tür zum Technikraum streichen	
	Diverses	
1.	Sanitätskasten installieren	
2.	Feuerlöscher installieren	
3.	Mülltonnen beschaffen	