

Träger/Einrichtung	Anzahl Räume	Anzahl Säle	dafür benötigte Lufreinigungsgерäte	bereits vorhandene Luftreinigungsgерäte	tatsächlicher Bedarf (Anzahl noch zu beschaffende Luftreinigungsgерäte)
IGLentersweg	3	1	5	1	4
Bürgerhaus in Meiendorf	0	1	2	0	2
Brakula	6	1	7	1	6
Kulturinitiative Jenfeld	8	0	8	0	8
Saselhaus	10	1	20	0	20
Jenfeldhaus	3	1	6	0	6
<b>Gesamt</b>	30	5	48	2	<b>46</b>

AGDAZ

*keine Rückmeldung*

Kulturschloss Wandsbek

*bereits vollständig ausgestattet*

Geschichtswerkstatt Bramfeld

*kein Bedarf*

Begegnungsstätte Bergstedt

*kein Bedarf*

Anmerkung: Bei der Bedarfsermittlung sind wir davon ausgegangen, dass die Leistung eines Luftreinigungsgерäts für ca. 60-70m<sup>2</sup> ausreichend

ist.