

Fernwärmeversorgung Rahlstedter Weg [redacted] Heizung Wärme Lüftung

Von: [redacted]  
[redacted]

Datum: Montag, 3. Juli 2023 um 14:59 MESZ

Guten Tag [redacted]

im Bereich des Rahlstedter Wegs [redacted] ist kein Ausbau der Wärmeleitung geplant. Der von Ihnen benannte Ausbau der Wärmeleitung findet im nördlichen Bereich von Farmsen in Richtung Westen statt.

Auf der Nordseite des Alten Zollwegs befindet sich eine Wärmetransportleitung mit besonders hohen Druck- und Temperaturstufen. Diese Wärmeleitung müsste über ca. 180 Meter im Straßenkörper herangeführt werden. Die Investitionskosten für die Verlegung der Wärmeleitung liegen bei ca. 420.000,00 Euro. Der Ihrerseits zu zahlende Anschlusskostenbeitrag beträgt ca. 250.00,00 Euro. Wir bitten die hohen Anschlusskosten zu entschuldigen, unsere hohen Investitionskosten lassen leider keine geringen Anschlusskosten zu.

Für Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. Melden Sie sich gerne.

[redacted]



Standardprodukte  
Energiedienstleistungen

[redacted]

HanseWerk Natur GmbH  
Schlesweg-HeinGas-Platz 1  
25451 Quickborn  
[www.hansewerk-natur.com](http://www.hansewerk-natur.com)

Sitz: Quickborn, Amtsgericht Pinneberg, HRB 17221 PI  
Geschäftsführung: Dr. Gerta Gerdes-Stolzke, Dr. Nikolaus Meyer



E-Mail drucken? Lieber Umwelt schonen.

Von: [REDACTED]

Sie erhalten nicht oft eine E-Mail von [REDACTED]. [Erfahren Sie, warum dies wichtig ist](#)

Sehr geehrter [REDACTED],

ich schreibe Ihnen im Namen unserer Siedlung und bitte Sie hiermit höflichst um eine schriftliche Stellungnahme bezüglich der unten stehenden Fragen:

- a) gemäß der Bezirksversammlung vom 13.04.2023 soll nun auch das Fernwärmenetz in Richtung Farmsen ausgebaut werden. Ist unsere Siedlung Rahlstedter Weg [REDACTED] auch davon betroffen? Wenn ja, dann
- b) zu welchem Zeitpunkt können wir mit einer kompletten Fernwärme Versorgung über Hansewerk Natur rechnen?
- c) wie hoch sind die monatlichen Kosten für eine Wohnung (Abschätzung) bei einem Contracting Vertrag?

Zur Ausgangssituation / Bestand:

Wir sind eine WEG mit 32 Wohneinheiten. Die Siedlung wurde 1994 fertig gestellt. Die Beheizung erfolgt zentral durch einen Gas Spezialkessel. Das Brauchwasser wird zentral erwärmt und auf die Wohnungen verteilt. Der Gas-Spezialkessel befindet sich im Keller.

Bei den 4 Gebäudeteilen (MFH) handelt es sich um ein unterkellertes MFH mit ausgebauten Dachgeschoss und vier Hauseingängen. Die Wohnungen sind im Schnitt 80 qm groß. Im Anhang befindet sich die technische Dokumentation über die Bestandssituation.

Gerne können wir auch einen vor Ort Termin gemeinsam mit unserem Beirat vereinbaren um die Details zu besprechen.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen,

[REDACTED]

-----

[REDACTED]

[REDACTED]