



Legende

Hinweis: Die ZTV/St-Hmb. 09 ist zu beachten.

Mischverkehrsfläche mit Pflasterdecke Bk 1,0, gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

- ① 8,0 cm Pflastersteine aus Beton, 20x10x8 cm, Farbe grau, Ellenbogenverband
Fuge: Brechsand-Splitt 0/5
- ② 4,0 cm Bettung: Brechsand-Splitt 0/5
- ③ 30,0 cm Schottertragschicht, Naturschotter 0/32, E_{v2} ≥ 150 MPa
- ④ 28,0 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material, gemäß DIN 18196
- 70,0 cm Planum, E_{v2} ≥ 45 MPa

Parkflächen mit Pflasterdecke Bk 1,0, gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

- ⑤ 8,0 cm Pflastersteine aus Beton, 20x10x8 cm, Farbe anthrazit, Ellenbogenverband
Fuge: Brechsand-Splitt 0/5
- ⑥ 4,0 cm Bettung: Brechsand-Splitt 0/5
- ⑦ 30,0 cm Schottertragschicht, Naturschotter 0/32, E_{v2} ≥ 150 MPa
- ⑧ 28,0 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material, gemäß DIN 18196
- 70,0 cm Planum, E_{v2} ≥ 45 MPa

Sicherheitstrennstreifen/Nebenfläche, gemäß RStO/ReStra, Tafel 6, Zeile 2

- ⑨ 8,0 cm Pflastersteine aus Beton 25x25x8 cm, Farbe grau
Fuge: Brechsand-Splitt 0/5
- ⑩ 4,0 cm Bettung: Brechsand-Splitt 0/5
- ⑪ 18,0 cm Schottertragschicht, Naturschotter 0/32, E_{v2} ≥ 80 MPa
- 30,0 cm Planum, E_{v2} ≥ 45 MPa

Bodenindikatoren in Mischverkehrsfläche mit Pflasterdecke Bk 1,0, gemäß RStO/ReStra, Tafel 3, Zeile 3

- ⑫ 8,0 cm Rippenplatten 25x25x8 cm, Farbe weiß, talbündig
Fuge: Brechsand-Splitt 0/5
- ⑬ 4,0 cm Bettung: Brechsand-Splitt 0/5
- ⑭ 30,0 cm Schottertragschicht, Naturschotter 0/32, E_{v2} ≥ 150 MPa
- ⑮ 28,0 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material, gemäß DIN 18196
- 70,0 cm Planum, E_{v2} ≥ 45 MPa

Einfassungen gemäß M FP/ReStra

- ⑯ 12/15x25 cm Hochbord aus Beton, auf Betonfundament mit 15 cm Betonrückenstütze
- ⑰ 10x25 cm Tiefbord aus Beton, auf Betonfundament mit Pflasterstein aus Beton, 20x10x8 cm, Farbe grau, auf 20 cm Betonrückenstütze
- ⑱ 10x25 cm Tiefbord aus Beton, auf Betonfundament mit 10 cm Betonrückenstütze

Entwässerung

- ⑲ 20x10x8 cm Entwässerungsrinne, Läuferreihe aus Betonpflastersteinen, Farbe grau, 5-zellig mit Mörtelfugen, auf Betonfundament

Grünflächen/Pflanzgruben

- ⑳ Pflanzgrube mit Baumpflanzung, Pflanzgrubenbauweise 1 gemäß FLL - Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2, 12 m² Pflanzsubstrat, Wurzelbelüftung, Wurzelschutzfolie

Planverfasser:



Zeichnungsnummer:	Datum:	Gezeichnet:	Bearbeitet:	Geprüft:	Verfasst:
2017132-06-012					

Bedarftträger: **Freie und Hansestadt Hamburg**
 Bezirksamt Wandsbek
 Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 Fachamt Management des öffentlichen Raumes
 Fachbereich Straßen

Realisierungsträger: **FEWA Mobil Verwaltungsgesellschaft mbH**
 Caffamacherreihe 7
 20355 Hamburg

Baumaßnahme: Erschließung Vorhabenbezogener B-Plan Bramfeld 70

Teilbaumaßnahme: Erschließungsstraße ggü. Mützendorpsteed 34/36 Straßenbau

Planinhalt: Querschnitt C-C 1. Verschickung

Zeichnung Nr: 18-036/08-03 Maßstab: 1 : 50

Datum:
 Geprüft:
 Unterschrift, Technische Aufsicht

Datum:
 Bearbeitet:
 Unterschrift, Projektleiter / Sachbearbeiter
 Datum:
 Fachtechnisch geprüft:
 Unterschrift, Abschnittsleiter
 Datum:
 Aufgestellt:
 Unterschrift, Abteilungsleiter
 Datum:
 Freigegeben:
 Unterschrift, Fachamtsleiter