

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Montag, 30. März 2020 14:14
An: [REDACTED]
Betreff: WG: Neugestaltung Saseler Markt

z.K.

Von: [REDACTED]
Gesendet: Montag, 23. März 2020 10:53
An: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Betreff: Neugestaltung Saseler Markt

Sehr geehrte [REDACTED]

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gemeinsam mit der Stadtreinigung Hamburg (SRH), die die öffentlichen Toilettenanlagen für die BUE betreibt und unterhält, haben wir uns mit dem Standort Saseler Markt auseinandergesetzt. Zunächst möchte ich auf folgende Punkte hinweisen:

- Grundsätzlich ist eine Umnutzung der Markttoilette zur öffentlichen Toilette mit Ihrem Fachamt VS, das für den Marktbetrieb zuständig ist, abzustimmen.
- Der BUE stehen derzeit keine Betriebsmittel für einen weiteren Standort einer öffentlichen Toilette zur Verfügung. Dies bedeutet, dass entweder ein anderer Standort zu Gunsten des Saseler Marktes geschlossen werden müsste oder dass abgewartet wird, bis perspektivisch Mittel mit den nächsten Haushaltsplänen eingeworben worden sind.
- Die BUE hatte für die Einwerbung zusätzlicher Betriebsmittel im Vorfeld die Bezirksämter und -versammlungen im Sommer 2019 um eine Stellungnahme gebeten, wo zusätzliche Standorte erforderlich wären. Der Saseler Markt wird in der Stellungnahme der BV und des Bezirksamtes nicht erwähnt. Insofern müssten BV und Bezirksamt eine neue Gesamtpriorisierung vornehmen.
- Der Saseler Markt weist keine touristische Bedeutung auf oder stellt keinen überregionalen Verkehrsknotenpunkt dar (kein U- oder S-Bahnanschluss). Daher erscheint der Standort aus fachlicher Sicht unter Berücksichtigung der knappen finanziellen Ressourcen nicht prioritär zu sein.

Anforderungen an öffentliche Toiletten:

- Die WC Anlage ist derzeit nicht barrierefrei und müsste - gemessen am hier vorhandenen Bildmaterial aus dem Jahre 2014 - modernisiert werden.
- Auf Basis der vorliegenden Pläne ist zu erkennen, dass beide Bereiche (Damen und Herren) zu klein sind, um in beide bzw. nur in einen Bereich eine barrierefrei Anlage nach DIN 18040-1 zu integrieren. Die Vorgaben der DIN zu Abstands- und Rangierflächen sollten eingehalten werden. Es muss geprüft werden, ob und in wie fern man Wände versetzen bzw. entfernen kann. Das WC für die Marktbesucher bzw. für den Marktmeister ist nicht in die Betrachtung eingeflossen.
- Angestrebt werden sollte eine barrierefreie Kabine und ein Unisexbereich (keine Trennung nach Geschlechtern), um den Vorgaben des BVerfG zur dritten Geschlechtsoption nachzukommen und eine optimale Auslastung der Anlage zu erreichen.
- Weitergehende kostenverursachende Planungen müssten nach einem Vor-Ort Termin aufgenommen werden, um ein tragfähiges Konzept zu entwickeln.

Für weitere Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Behörde für Umwelt und Energie
Immissionsschutz und Abfallwirtschaft
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg

Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

www.hamburg.de/bue

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 13. März 2020 14:05
An: [REDACTED]
Betreff: Neugestaltung Saseler Markt

Sehr geehrter [REDACTED]

wir hatten vor einiger Zeit wegen einer öffentlichen Toilette auf dem Saseler Markt telefoniert. Einige engagierte Saserler Bürger*innen denken da an die Toiletten im Marktmeisterhäuschen.

Bevor ich eine Vorlage für die politischen Gremien schreibe, würde ich gern wissen, ob die betreffenden Toiletten im Marktmeisterhäuschen grundsätzlich den Anforderungen an öffentliche Toiletten aus Sicht der BUE entsprechen.

Anbei übersende ich Ihnen zur Prüfung einige Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Wandsbek
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Straßenplanung
Am Alten Posthaus 2
22041 Hamburg
Tel. [REDACTED]
e-Faxnr. [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Unsere Datenschutzerklärung und allgemeinen Informationen nach den Art. 12 - 14 der Datenschutzgrundverordnung finden Sie hier:

<https://www.hamburg.de/wandsbek/datenschutzerklaerungen>

